




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: pssewloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-2-2-4/17

L.dz. 1468...



Włocławek, 07.03.2017 r.

Burmistrz Miasta
i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
DLA GMINY CHODECZ ZA ROK 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku na podstawie § 20 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), dokonał oceny obszarowej jakości wody dla Gminy Chodecz za rok 2016.

Zaopatrzeniem mieszkańców w wodę na terenie gminy oraz eksploatacją ujęć w miejscowościach Chodecz, Mstowo i Gawin w roku 2016 zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz. Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia korzystało 5547 osób. Dobowa produkcja wody z wodociągu w Chodczu wynosiła 319 m³, z wodociągu w Mstowie 303 m³.

Własne ujęcie wody posiada Zakład Rolny w Chodeczku, zarządzany przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Dobowa produkcja wody z ujęcia w Zakładzie Rolnym w Chodeczku w roku 2016 wyniosła 120 m³. Z ujęcia wody w Zakładzie Rolnym korzystało 529 osób zamieszkujących miejscowość Chodeczek.

Uzdatnianie wody na ujęciach gminnych polega na jej napowietrzaniu w aeratorze i filtracji na filtrach pionowych zwirowych, w których następuje redukcja związków żelaza i manganu. Po procesie filtracji woda kierowana jest do zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej. Ze zbiorników retencyjnych woda zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Na stacji uzdatniania wody w Zakładzie Rolnym w Chodeczku brak zbiornika retencyjnego. Woda bezpośrednio po procesie filtracji tłoczona jest do sieci zewnętrznej.

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w roku 2016 z wodociągów w Chodczu, w Mstowie i w Zakładzie Rolnym w Chodeczku pobrano 16 próbek wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz zarządzający wodociągami gminnymi prowadził badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem. W roku 2016 z wodociągów gminnych w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych 14 próbek wody. Wyniki badań na bieżąco przekazywano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku.

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz prowadził również badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia w Zakładzie Rolnym w Chodeczku. Próbkę wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem. W roku 2016 do badań laboratoryjnych pobrano 5 próbek wody. Wyniki badań na bieżąco przekazywano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku.

W roku 2016 woda z wodociągów gminnych jak również z ujęcia Zakładu Rolnego w Chodeczku, zarządzanego przez Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Mieszkańcy gminy Chodecz w roku 2016 korzystali z wody przydatnej do spożycia przez ludzi i bezpiecznej dla zdrowia.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Włocławku
ZASTĘPCA
Zofia Ziółkowska

Otrzymują:

1. adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
3. Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych
Sp. z o. o. w Chodeczku
87-860 Chodecz
4. aa
A.L.