



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838

Chodecz, 24.11.2020 r.

In.272.13.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz.”

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiającego dnia 20.11.2020 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania o następującej treści:


Pytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót dla SUW w Pyszkowie. Według przedmiaru robót (dział 4) należy na tym obiekcie zamontować nowe urządzenia układu technologicznego – filtry, dmuchawę, zestaw hydroforowy, przepływomierze itd. Nie ma jednak, żadnego projektu (opisu) dla tego zakresu robót (dla tych pozycji przedmiarowych). Natomiast według opisu udostępnionego przez Zamawiającego 16.11 wraz ze zmianą SIWZ nr 1, wynika, że na SUW w Pyszkowie należy tylko dostarczyć nową rozdzielnicę sterowniczą technologii oraz wykonać dla tego obiektu wizualizację. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jaki zakres robót należy wykonać na SUW w Pyszkowie oraz o ewentualne udostępnienie właściwej dokumentacji projektowej.
2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót dla SUW w Chodczu. Według SIWZ rozdział III punkt 4 zakres prac na tym obiekcie to tylko budowa drugiego zbiornika retencyjnego. Natomiast według projektu budowlano-wykonawczego dla tej stacji i przedmiaru robót w zakresie zamówienia jest wymiana całej technologii na SUW w Chodczu (w tym 2 zbiorników retencyjnych). Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jaki zakres robót należy wykonać na SUW w Chodczu oraz o ewentualne udostępnienie właściwej dokumentacji projektowej.
3. W udostępnionym przedmiarze robót nie ma żadnych pozycji dotyczącej branży elektrycznej i AKPiA, a według projektu budowlanego takie prace należy wykonać. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty z branży elektrycznej i AKPiA.
4. Zgodnie ze specyfikacją techniczną przebudowy rozdzielnicy na SUW w Pyszkowie, udostępnioną w dniu 16.11, obowiązkiem Wykonawców jest zapoznanie się z obiektem przeznaczonym do przebudowy. Prosimy o informację czy planowana jest jedna wspólna wizja lokalna dla zainteresowanych Wykonawców. Jeżeli nie, to prosimy o udostępnienie obiektu, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w dniu 23.11.2020 o godz.10.00.
5. Biorąc pod uwagę panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej oraz liczne rozbieżności w dokumentacji przetargowej i związane z tym niezbędny czas do weryfikacji wyceny po wyjaśnieniach Zamawiającego, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.12.2020.

Odpowiedzi:

Ad.1. Zakres robót:

- Zmiana systemu sterowania przepustnicami filtrów. Zamontowanie oddzielnej sprężarki dwutłokowej do systemu sterowania przepustnicami. Ustawienie bezciśnieniowe przepustnic w pozycjach pracy filtrów. Istniejąca sprężarka zostaje przeznaczona wyłącznie do zasilania aeratora. Wymiana nieszczelnych pneumatycznych napędów przepustnic.
- Demontaż dotychczasowej rozdzielni technologicznej. Na czas przebudowy systemu rozdzielni i sterowania zostanie zabudowana tymczasowa rozdzielnia, która pozwoli na ciągłą eksploatację obiektu. W remontowanej



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

rozdzielni zamienić istniejący sterownik na Honer XL 4E wraz z modułami rozszerzeń i modułami komunikacyjnym. Wykonanie projektu warsztatowego i oprogramowania sterownika wraz ze stroną internetową do komunikacji ze sterownikiem. Synchronizacja komunikacji z urządzeniami monitorującymi eksploatatora SUW – Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu

- Zasilanie układu sterowniczego zostanie wyposażone w bateryjne podtrzymanie zasilania przy zaniku energii elektrycznej.
- Budowa fundamentu, montaż zbiornika, podłączenie hydrauliczne, wykonanie sterowania poziomem wody w zbiorniku.
- Podłączenie sterowania elektrycznego z istniejącym systemem.

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej w tym zakresie.

Ad.2. Przedmiotem prac w ramach SUW w Chodczku jest budowa tylko jednego zbiornika retencyjnego wraz z jego podłączeniem hydraulicznym do istniejących rurociągów przy zbiorniku nr 1 (są już zamontowane trójniki umożliwiające podłączenie zbiornika nr 2) oraz podłączeniem elektrycznym do istniejącego systemu sterowania zlokalizowanego w budynku SUW. Budowa drugiego zbiornika stanowi drugi etap realizacji inwestycji z 2017 roku pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodczek, gm. Chodcz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodcz”. W związku z tym, Zamawiający nie przygotowywał odrębnej dokumentacji projektowej na budowę jednego zbiornika retencyjnego będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, tylko wykorzystał posiadaną dokumentację na kompleksowe zadanie, którą zamieścił pomocniczo jako załącznik do SIWZ. Zakres zadania obejmuje tylko te opisy i elementy z udostępnionej dokumentacji, które dotyczą budowy i podłączenia 2 zbiornika retencyjnego, tj.:

Wykonanie i dostarczenie z zamontowaniem ocieplonego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o objętości całkowitej $V=150m^3$ o średnicy nominalnej płaszczki zbiornika $\phi 4500mm$

W ramach robót wchodzi:

- wykonanie zbiornika,
- montaż zbiornika,
- wykonanie termoizolacji,
- wykonanie zewnętrznego poszycia izolacji z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej i malowanej (RAL 5010 – niebieski),
- wykonanie kompletnego osprzętu zbiornika: rurarz wewnętrzny, drabiny i pomosty (bez sond sterowniczych),
- montaż osprzętu zewnętrznego (zasuw, zaworów itp. wg technologii),
- wykonanie fundamentu pod zbiornik wg wytycznych producenta zbiornika.

Ad.3. Wyceną proszę dokonać zgodnie z procesem technologicznym montowanych urządzeń oraz dokonaną wizją w terenie.

Ad.4. Z obiektem można się zapoznać się dnia 25.11.2020 r. o godz. 10.00. W tym celu proszę się zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Chodcz do pokoju nr 17A do Pani Agaty Drzewieckiej.

Ad.5. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński