



Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838
In.272.2.2018

Chodecz, 31.01.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 191355C (dr.pow. nr 2938C)Przysypka – gr. woj. – (Augustopol)”.

Zgodnie z punktem VII.7. SIWZ, do Zamawiającego dnia 29.01.2018 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania w następującym zakresie:

Pytanie 1. Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30, pkt 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowego.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński