



## Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070  
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

---

MIASTO I GMINA CHODECZ  
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2  
NIP: 888-28-94-988  
In.272.49.2017/6838

Chodecz, 09.11.2017 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Odbudowa drogi gminnej nr 191357C relacji Zbijewo-Trzeszczon-Przysypka, od km 2+445 do km 4+745”**

Zgodnie z punktem VII.7. SIWZ, do Zamawiającego dnia 06.11.2017 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z frezowin asfaltowych? Zaznaczamy, że frezowiny zawierają w swoim składzie kruszywo (w tym ze skał twardych), które spełniło wymagania dla mas bitumicznych, a więc bardziej restrykcyjne niż w przypadku podbudowy z kruszywa a krzywa ich uziarnienia zapewni osiągnięcie odpowiednich parametrów zagęszczania warstwy.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z frezowin asfaltowych.

**BURMISTRZ**

Jarosław Grabczyński