



Urząd Miasta i Gminy Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
urząd@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838

Chodecz, 09.10.2020 r.

In.272.7.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr.gm. nr 191354C - Ignalin”

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiającego dnia 06.10.2020 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania o następującej treści:

Pytania:

1. W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową proszę o informację czy wiążące są ilości z przedmiaru czy dokumentacji?
2. Proszę o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod jezdnią?
3. Proszę o podanie grubości warstwy odsączającej z piasku 10 cm jak w przedmiarze czy 15 cm jak na przekroju?
4. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego lub mieszanki żwirowo – wapiennej oraz poboczy z przekruszonego gruzu betonowego lub mieszanki żwirowo – wapiennej lub frezowiny asfaltowej.
5. Proszę o dodanie informacji o krotności 2 w przedmiarze w pozycji 32 d. 5.
6. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze związanej z wykonaniem 4 sztuk tablic informacyjnych.

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru uwzględniając również wszystkie dodatkowe brakujące elementy wynikające z dokumentacji technicznej.
2. Tak.
3. 10 cm
4. Tak.
5. Zamawiający informuje, że poz. 33 d.5 obejmuje już krotność 2 cm.
6. Zamawiający prosi o uwzględnienie w przedmiarze 4 dodatkowych sztuk tablic informacyjnych.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński