



**MIASTO I GMINA CHODECZ**  
87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2  
NIP: 888-28-94-988  
REGON: 910866838

Chodecz, 09.10.2020 r.

In.272.9.2020

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska)”**

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiającego dnia 06.10.2020 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania o następującej treści:

### Pytania:

1. Proszę o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod jezdnią?
2. Proszę o podanie grubości warstwy odsączającej z piasku 10 cm jak w przedmiarze czy 15 cm jak na przekroju?
3. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego lub mieszanki żwirowo – wapiennej oraz poboczy z przekruszonego gruzu betonowego lub mieszanki żwirowo – wapiennej lub frezowiny asfaltowej.
4. Proszę o dodanie informacji o krotności 2 w przedmiarze w pozycji 32 d. 5.
5. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze związanej z wykonaniem 4 sztuk tablic informacyjnych.
6. Proszę o informację w jaki sposób i gdzie ma być odprowadzona woda z korytek ściekowych.

### Odpowiedź:

1. Tak.
2. 10 cm
3. Tak.
4. Zamawiający informuje, że poz. 33 d.5 obejmuje już krotność 2 cm.
5. Zamawiający prosi o uwzględnienie w przedmiarze 4 dodatkowych sztuk tablic informacyjnych.
6. Wykonać zgodnie z projektem.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*