UWAGI:
1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Rurociągi wykonać z rur PE 100_SDR17 łączonych przez zgrzewanie.
3. Włączenie do sieci istniejącej wykonać za pomocą zasuwy odcinającej dn. 90 mm.
4. Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
5. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
6. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości L=1,5 m
7. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
8. Zasuwy zabudować skrzynkami żeliwnymi i oznakować w zgodnie z wymaganiami właściciela sieci.

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	135,93	135,61	135,61	135,47	135,47
Rzędna terenu istniejącego	135,93	135,61	135,61	135,47	135,47
Rzędna osi rurociągu [m]	135,09	134,77	134,77	134,63	134,63
Zagłębienie osi rurociągu	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Odległości [m]		31,34	31,62	34,89	72,58
Średnice, materiał / Spadek		90×5,4 PE100_SDR17_sz 10,2 ‰	PE100_SDR17_sz 90×5,4 0,0 ‰	90×5,4 PE100_SDR17_sz 4,0 ‰	PE100_SDR17_sz 90×5,4 0,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	31,34	62,96	97,85	170,43
	W15	W16	W17	W18	W19

PUH	87-800 Włocławek ul. Żytnia 53 tel.: 607-200-909						
TEMAT: Budowa sieci wody sanitarnej na działkach dz. nr: 152/2, 152/5, 152/9, 152/38, 152/39, 152/40, w Chodeczku gm. Chodecz.							
TREŚĆ RYS.: PRZYŁĄCZE WODY - PROFIL W8 - M1							
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS			
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	10.2019r		SKALA	1:100/1:500	
					Nr zlecenia	PUH-27-10-2019	
OPRACOWAŁ	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	10.2019r		Nr rysunku	4	