

PROTOKÓŁ z AUDYTU

W dniu 29/05/2020..... przeprowadzono AUDYT TECHNICZNY dotyczący oszacowania zapotrzebowania na rodzaj i moc grzewczą pompy ciepła:

Dane Inwestora i adres inwestycji/budynku:

MERTIN HUBERT

ALEJA ZWUCIESTA 51B

87-860 CHODECZ

Rok budowy 1998

Powierzchnia grzewcza budynku (m² / wysokość) 320 m² / 2,40 m

Izolacja budynku / okna PUSTA ZUZLOWY / 97420715 / 2-352421

Szacowane straty ciepła (W/m²) 60 W/m²

Istniejące źródło ciepła (do likwidacji / pozostaje) BRAK

System grzewczy (podłogówka / grzejniki) PODŁOGOWKA

System grzewczy (otwarty / zamknięty) BRAK

Parametr maksymalny na instalację grzewczą 40°

Ilość osób na potrzeby c.w.u. 4

Typ pompy ciepła POWIERZCHNIOWA

Jednostka zewnętrzna (ściana / grunt / fundament) GRUNT

Do ogólnie będzie potrzeb

i pierwszy poziom około 160 m²

Powyższe potwierdzam:

Mertin

Podpis Inwestora